



Gutachten über die Prüfung eines elektroakustischen Notfallwarnsystems

Gutachten - Nr.: 900 000 122

Auftraggeber:

INDUSTRONIC GmbH & Co. KG
Carl-Jacob-Kolb-Weg 1
97877 Wertheim am Main

Prüfobjekt:

Elektroakustische Notfallwarnsystem
Typ: INTRON-D

Betriebsort:

Carl-Jacob-Kolb-Weg 1
97877 Wertheim am Main

Prüfdatum:

2003-11-12

Prüfgrundlagen:

- DIN EN 60849 „Elektroakustische Notfallwarnsysteme“ in Anlehnung
- DIN VDE 0828-1
- ZVEI-Merkblatt „Merkblatt elektroakustische Alarmierungssysteme“ in Anlehnung (Fassung 1998)

Ergebnis der Prüfung:

Das elektroakustische Notfallwarnsystem wurde auf Konformität, weitestgehende Übereinstimmung mit der DIN EN 60849, Klassifikation VDE 0828-1 und in Anlehnung an das ZVEI-Merkblatt geprüft. Dem Einsatz der Ela-Anlage als elektroakustisches Notfallwarnsystem bestehen unter Zugrundelegung des Prüfberichtes 900 000 122 in sicherheitstechnischer Hinsicht keine Bedenken entgegen.

Frankfurt, 2003-11-12

Anlagentechnik

Dipl.-Ing. Diefenbach
Der bauaufsichtlich anerkannte Sachverständige