



Gutachten über die Prüfung eines elektroakustischen Notfallwarnsystems

Gutachten-Nr.: 951 97877 00001

Auftraggeber: INDUSTRONIC GmbH & Co KG
Carl – Jacob – Kolb - Weg 1
97877 Wertheim am Main



Betriebsort: Carl – Jacob – Kolb - Weg 1
97877 Wertheim am Main

Prüfobjekt: Elektroakustisches Notfallwarnsystem
Anlagen Nr.: 508-040-800
Typ: INTRON-D *plus*

Prüfdatum: 2010 -01 - 28

Prüfgrundlagen:

DIN EN 60849 "Elektroakustische Notfallwarnsysteme"
VDE 0828, Teil1 (Deutsche Fassung EN 60849:1998)

Ergebnis der Prüfung

Das Elektroakustische Notfallwarnsystem vom Typ INTRON-D *plus* wurde auf Konformität mit DIN EN 60849 (Klassifikation VDE0828-1:05/1999) geprüft.
Die Normanforderungen werden von dem System INTRON-D *plus* unter Beachtung des Prüfberichts Nr. 951 87877 00001 erfüllt.

Frankfurt, 04. Februar 2010
Industrie Service

Dipl.-Ing. Lars Haberlah
Der bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige

